

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी अलीगढ़

पत्रांक : सी0एफ0ओ0/एच0टी0एस0/अ0सु0प्र0/2025/0156

दिनांक : 29-10-2025

सेवा में,

श्री विपिन वाष्ण्य

मैसर्स अमोल चन्द पब्लिक स्कूल

जी0टी0 रोड, सिकन्दराराऊ (हाथरस)

विषय: प्लॉट संख्या 655,660,661/1, 662/2 मैसर्स अमोल चन्द पब्लिक स्कूल, जी0टी0 रोड, सिकन्दराराऊ जिला हाथरस प्रस्तावित (विद्यालय) भवन का अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आवेदक के पत्र संख्या:- निल दिनांक 26-10-2025

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र संख्या निल दिनांक 26-10-2025 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की अग्निशमन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों एवं अभिलेखों का परीक्षण श्री ए0के0 सिंह अग्निशमन अधिकारी हाथरस द्वारा किया गया जो कि उनकी आख्या दिनांक 27-10-2025 का सुसंगत मानको के अनुसार परिशीलन किया जिसका विवरण निम्नवत् है।

भवन की संरचना-

कुल भूखण्ड एरिया 11230 वर्गमीटर

1. निर्मित भूतल कवर्ड एरिया 4500.00 वर्गमीटर।
2. भवन की ऊँचाई 13.5 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की B-1 (i) श्रेणी के अन्तर्गत कृत किया गया है।

दाचागत व्यवस्था-

1. पहुँच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्र में 20 मीटर रोड चौड़ाई है।
2. प्रवेश द्वार की चौड़ाई 6.00 मीटर जो मानक के अनुरूप है।
3. सैटबैक-प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत् है-
ए-अग्रभाग 18.00 मीटर।
बी-पृष्ठ भाग 4.00 मीटर।
सी-पार्श्व भाग प्रथम 5.50 मीटर।
डी-पार्श्व भाग द्वितीय 3.50 मीटर

उपरोक्तानुसार भवन भवन के सैटबैक विनियमावली के अनुसार है। सैटबैक सदैव अवरोधक मुक्त रखे जायेंगे। सैटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4. निकास मार्ग- प्रस्तावित भवन में 02 स्टेयर जिसकी चौड़ाई 1.5 मीटर का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्वलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत है।
5. रिफ्यूज एरिया का विवरण-निल

Amol Chand Public School
G T.Road, Sikandra Rao (Hathras)

Principal
Amol Chand Public Sr. Sec. Sch.
Sikandra Rao, Hathras(U.P.)

अग्निसुरक्षा व्यवस्था-नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार अग्निशमन व्यवस्थाएँ पूर्ण की जानी अनिवार्य है।


1. होजरील-प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार है।
2. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम-सम्पूर्ण भवन में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार।
3. टेरिस टैंक-प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 10000 ली0 क्षमता का स्थापित है।
4. टेरिस पम्प-प्रश्नगत भवन के टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता 450 एल0पी0एम0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 अनुसार है।

(1) डाउन कमर की व्यवस्था एन0बी0सी0 अनुसार कराना अनिवार्य होगा।

5. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)-प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0 एस0-2190 के अनुसार प्राविधान किया गया है जो मानको के अनुरूप है।
6. एग्जिट साईनेज-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित किये गये है।
7. पी0ए0सिस्टम-पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित है।

उपरोक्त श्री / मैसर्स आनन्दी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जी0टी0 रोड,, सिकन्दराराऊ जिला हाथरस में प्रस्तावित (शैक्षिक) भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्तों के साथ निर्गत करने हेतु अग्रसारित किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन से अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा भवन निर्माण हेतु निर्गत किया गया प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

दिनांक



(मौ0 शाहिद)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन अधिकारी)

(मौ0 शाहिद)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

अलीगढ़

- प्रतिलिपि: 01. उपनिदेशक फायर निदेशक सर्बिस, अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को सादर सूचनार्थ।
02. अग्निशमन/अधिकारी, हाथरस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Manager

Amol Chand Public School
T.Road, Sikandra Rao (Hathras)

Principal

Amol Chand Public Sr. Sec. School
Sikandra Rao, Hathras(U.P.)